

Numer zapytania	Z14/129/1
Tytuł zapytania	System uzdatniania wody technologicznej
Kupiec prowadzący:	Kupczak, Wojciech
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kupczak, Wojciech
Data złożenia:	2023-11-21 07:46:19
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-11-21 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-11-27 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-11-24 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Prosimy o przedstawienie oferty na linię zmiękczenia wody wraz z dozowaniem chemicznym oraz odsalaniem dla układu wież chłodniczych tj. chłodnia CT o mocy 2128 kW oraz chłodnia BAC o mocy 1913 kW.

Założenia techniczne dla uzupełniania strat wody dla wieży chłodniczej

Ilość chodni: 2

Moc wieży: 2128 kW + 1913 kW

Odprowadzenie: 3,2 m³ /h + ok 3 m³ /h

Układ będzie zasilany wodą z rzeki Biała

System powinien zawierać:

- układ filtracji – wstępne usunięcie zawiesiny
- układ zmiękczenia wody
- układ dozowania inhibitora korozji
- układ dozowania biocydu zapobiegający rozwojowi mikroorganizmów.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	wartości wody.pdf
2.	Załącznik nr1 VXC S504_dobór remote sump.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Inwestycje ST-instalacje i orurowanie	INW-ST-N05	1	szt	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie