

Numer zapytania	Z16/129/1
Tytuł zapytania	Zasilanie central PPOŻ
Kupiec prowadzący:	Kupczak, Wojciech
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kupczak, Wojciech
Data złożenia:	2023-12-13 13:46:42
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-12-13 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-12-18 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-12-18 11:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej i czasowej na następujący zakres prac:

Wykonanie zasilania do 3 nowo zamontowanych central PPOŻ:

- I odcinek, około 80 metrów, częściowo w kanale podziemnym;
- II odcinek około 15 metrów, wewnątrz budynku (szacht);
- III odcinek około 70 metrów, wprowadzenie do wnętrza obiektu, montaż koryt elektrycznych, rozłożenie przewodu;

Zasilanie przewodem HDG szło FE180/PH120/E90 300/500V 3x 1,5 mm² lub 3x2,5 mm².

Poprowadzenie przewodów PE do nowo powstałych central PPOŻ oraz do Archiwum, Magazynu nr 2, Magazynu nr 5, Magazynu nr 6 oraz Magazynu Wyrobów Gotowych. Przewód 16 mm² (razem 8 odcinków po ok 60 metrów każdy).

Po zakończeniu prac wykonanie pomiarów elektrycznych wraz ze sporządzeniem protokołów z pomiarów.

Preferowany termin: do końca roku 2023.

Osoby kontaktowe: w sprawach ppoż Wojciech Róg tel. (033) 819 82 59, w sprawach sterowania i elektrycznych Stanisław Hamadyk tel. (033) 819 82 45

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Poprowadzenie przewodów PE do nowo powstałych central PPOŻ oraz do Archiwum, Magazynu nr 2, Magazynu nr 5, Magazynu nr 6 oraz Magazynu Wyrobów Gotowych.	INW-ST-N05	1	kpl	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.5	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.5	Nie	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie