

Numer zapytania	Z85/641/1
Tytuł zapytania	Dostawa kompletnej szafy zasilającej niskiego napięcia wraz z wyposażeniem i przygotowaniem do podłączenia.
Kupiec prowadzący:	Stanisławski, Michał
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Witos, Mariusz
Data złożenia:	2026-10-05 15:33:44
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-10-05 15:58:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-10-12 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-10-12 14:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Przedmiot zapytania:

Dostawa kompletnej szafy zasilającej niskiego napięcia wraz z wyposażeniem i przygotowaniem do podłączenia.

Prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę **szafy zasilającej 400V** o stopniu ochrony **IP44**, w układzie sieci **TN-C-S**, z szynami zbiorczymi o obciążalności **630 A**.

1. Wyposażenie szafy

Osprzęt EATON, zabezpieczenia do 63A- wyłączniki nadprądowe typu S,

Szafa powinna zostać wyposażona w następujące zabezpieczenia i odpływy:

1. Wyłącznik nadprądowy **C50 A, 3F** – 1 szt.
2. Wyłącznik nadprądowy **C25 A, 3F** – 2 szt.
3. Wyłącznik nadprądowy **C40 A, 3F** – 1 szt.
4. zabezpieczenie **200 A, 3F** – 2 szt.
5. zabezpieczenie **100 A, 3F** – 3 szt.
6. Wyłącznik nadprądowy **C63, 3F** – 2 szt.
7. Wyłącznik nadprądowy **C50, 3F** – 1 szt.
8. Wyłącznik nadprądowy **C32, 3F** – 3 szt.
9. Wyłącznik nadprądowy **C25, 3F** – 2 szt.
10. Wyłącznik nadprądowy **C20, 3F** – 1 szt.
11. Wyłącznik nadprądowy **C16, 3F** – 1 szt.
12. Wyłącznik nadprądowy **C20, 1F** – 5 szt.
13. Zasilanie **RB 400 A** wraz z odpowiednim zabezpieczeniem – 1 komplet.
14. **Wyłącznik główny 630 A, 3-polowy**, z wyłącznikiem na drzwiach,
15. Rezerwa miejsca pod dodatkowe wyłączniki nadprądowe **3F – 10 szt**,
16. **Kontrolki obecności faz** – zamontowane na drzwiach szafy.

2. Wymagania techniczne

- Szyny zbiorcze: **630 A**.
- Układ sieci: **TN-C-S**.
- Stopień ochrony: **IP44**.
- Wyłącznik główny: **630 A, 3P**, dostępny z zewnątrz szafy.
- Kontrolki fazowe: umieszczone na drzwiach szafy.
- Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń i rezerwę pod rozbudowę o minimum **10 wyłączników 3F**,
- Wszystkie aparaty i elementy wyposażenia powinny być dobrane pod względem prądowym i zwarciovym.
- Szafa powinna posiadać odpowiednio dobrane szyny PE/N oraz rozdział przewodu PEN zgodnie z układem TN-C-S.
- Aparatura powinna być zamontowana w sposób zapewniający bezpieczną eksploatację i późniejszy serwis.

3. Zakres dostawy

Oferta powinna obejmować:

- wykonanie kompletnej szafy,
- kompletną aparaturę zabezpieczającą,
- szyny zbiorcze 630 A,
- okablowanie wewnętrzne,
- zaciski przyłączeniowe,
- oznaczenia aparatów i przewodów,
- kontrolki fazowe,
- wykonanie rozdziału TN-C-S,
- opis szafy i schemat elektryczny,
- dokumentację powykonawczą,
- pomiary i protokół sprawdzenia szafy przed przekazaniem do użytkowania.

4. Oferta

Prosimy o podanie:

- ceny netto,
- terminu realizacji,
- warunków gwarancji,
- wymiarów szafy,

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa kompletnej szafy zasilającej niskiego napięcia wraz z wyposażeniem i przygotowaniem do podłączenia.		1	szt	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie