Numer zapytania	Z8/129/1
Tytuł zapytania	Stacja uzdatniania wód pochłodniczych
Kupiec prowadzący:	Kupczak, Wojciech
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Witos, Mariusz
Data złożenia:	2023-08-04 15:01:18
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-08-04 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-08-22 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-08-18 15:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Prosimy o przedstawienie oferty na uzdatnianie (zmiękczanie) wody pochłodniczej w obiegu wód pochłodniczych biegnących przez chłodnie (2 szt.). Parametry chłodni w załączniku. Woda uzupełniająca rzeczna skorygowana chemicznie dla układu wieży wyparnej.

Cel: zapobieganie wytrącaniu się kamienia, zabezpieczenie układu przed korozją, przeciwdziałanie gromadzeniu szlamu, utrzymanie systemu wolnego od zawiesiny, zapobieganie rozwojowi mikroorganizmów, niedopuszczenie do zatężenia – zasolenia wody.
System pracy: automatyczne dozowanie preparatu chemicznego w oparciu o system proporcjonalnego dozowanie wyposażony w pompę dozującą z silnikiem krokowym, wodomierz kontaktowy, sondę wtryskową oraz zasobnik na
preparat chemiczny.

Zakres: dostawa urządzeń i montaż, dokumentacja urządzeń w języku polskim, w skład której wchodzą: dla poszczególnych urządzeń: instrukcje obsługi, karty katalogowe; deklaracje zgodności; atesty PZH (jeżeli wymagane, w przypadku wody przeznaczonej do spożycia), transport urządzeń, uruchomienie urządzeń, montaż hydrauliczny, wykonanie instalacji elektrycznego zasilania urządzeń
W ofercie prosimy podać warunki dostawy, warunki płatności oraz koszty eksploatacyjne.

Maksymalne graniczne wartości dla wody w obiegu chłodniowym, zamkniętym:
Wartość pH w zależności od instalacji i używanych inhibitorów 6,8 – 8,5
Twardość węglanowa bez stabilizacji, dla maksymalnej temperatury 400C 70 dH
Twardość węglanowa ze stabilizacją wody 160 dH
Chlorki bez stabilizacji wody 300 mg/l
Chlorki ze stabilizacją wody 1000 mg/l
Zawiesina 100,0 mg/l
Zalecane ciśnienie wody na kolektorze dolotowym powinno wynosić 4 m sł H20 - 10 m sł H20

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Dane chlodni.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Inwestycje ST- maszyny i urządzenia - Stacja uzdatniania układu wód pochłodniczych	INW-ST-N02	1	szt	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin dostawy	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie